



检验报告

(Test Report)

报告编号(Report ID):SAE-PWST-210810-05-004

样品名称: 直饮水
委托单位: 西安曲江康桥学校
检验类别: 委托检验



陕西科仪阳光检测技术服务股份有限公司

Shaanxi Key Sunshine Test Services Co.,Ltd

检验检测专用章

www.keyisunshine.com





检验报告

客户信息

客户名称: 西安曲江康桥学校
客户地址: —
联系电话: —

样品信息

样品名称: 直饮水
样品数量: 500mL
规格型号: —
采样日期: 2021-08-13
采样地点: 西安曲江康桥学校 10F 走廊 8102 号直饮水机

样品编号: SAE-PWST-210810-05-004
样品状态: 无色、透明、无沉淀
样品容器: 无菌袋
原编号/批号: —
到样日期: 2021-08-13

检验信息

测试类别: 委托检验
测试日期: 2021-08-13~2021-08-16
限值依据: 《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》

采样人: 赵超 杨朝辉

检验结论

经检验, 该样品所检项目符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》标准要求。

报告批准

批准人: 王骞成
审核人: 范阳璇
编制人: 苏科瀚

批准日期: 2021-08-19

检验检测专用章
6104016094779

备注

以上样品及信息由客户提供及确认, 本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。





结果列表

序号	测试指标	测试方法	单位	限值要求	测试结果	单项判定
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合
2	细菌总数	GB/T 5750.12-2006 (1)	CFU/mL	≤100	1	符合

指标, 方法, 设备列表

序号	测试指标	测试方法	设备信息	单位	检出限
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标(2.1)	生化培养箱	MPN/100mL	/
2	细菌总数	GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标(1)	生化培养箱	CFU/mL	/

以下空白

K Y S T

