



检验报告

(Test Report)

报告编号(Report ID):SAE-PWST-220215-01-003

样品名称: 直饮水
委托单位: 西安曲江康桥学校
检验类别: 委托检验



陕西科仪阳光检测技术服务有限公司

Shaanxi Key Sunshine Test Services Co.,Ltd

www.keyisunshine.com



检验报告

客户信息

客户名称: 西安曲江康桥学校
客户地址: —
联系电话: —

样品信息

样品名称: 直饮水 样品编号: SAE-PWST-220215-01-003
样品数量: 500mL 样品状态: 无色、透明、无沉淀
规格型号: — 样品容器: 无菌袋
采样日期: 2022-02-17 原编号/批号: —
采样地点: 131 号饮水机 到样日期: 2022-02-17

检验信息

测试类别: 委托检验 采样人: 杨朝辉 梁嘉豪
测试日期: 2022-02-17~2022-02-22
限值依据: 《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》表 7

检验结论

经检验, 该样品所检项目符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》表 7 标准要求。

报告批准

批准人: 王馨成 审核人: 范阳璇 编制人: 傅粉妍
批准日期: 2022-03-02

备注: 以上样品及信息由客户提供及确认, 本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和 (或) 完整性的责任。



结果列表

序号	测试指标	测试方法	单位	限值要求	测试结果	单项判定
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合
2	细菌总数	GB/T 5750.12-2006 (1)	CFU/mL	≤20	1	符合

指标, 方法, 设备列表

序号	测试指标	测试方法	设备信息	单位	检出限
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标(2.1)	生化培养箱	MPN/100mL	/
2	细菌总数	GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标(1)	生化培养箱	CFU/mL	/

以下空白

