



检 验 报 告

(Test Report)

报告编号 (Report ID) : SZ2023110149

样品名称：直饮水

委托单位：西安曲江康桥学校

检测类别：委托检验

陕西科仪阳光检测技术服务有限公司
Shaanxi Keyi Sunshine Test Services Co., Ltd
www.keyisunshine.com



陕西科仪阳光检测技术服务有限公司

声明事项

1. 报告封面及监(检)测数据无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效。
2. 报告无报告审核人、签发人签字无效，报告涂改无效。
3. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告等宣传活动。
4. 本报告中监(检)测结果仅对本次所采集或送检样品负责，委托方对送检样品所提供的相关信息的真实性负责；对不可复现的检测项目，本次检测结果仅对检测所代表的时间和空间负责。
5. 如被测单位对本报告数据有异议，应于收到报告之日起七个工作日内向本公司提出，逾期不予受理。
6. 未经本公司批准，不得复制(全文复制除外)本报告。

组织机构代码：91610131586996502B

地址：陕西省西安市未央区和生国际食品交易中心 8 楼

邮编：710000

电话：400-611-3360

电子邮箱：ygic_ky@163.com

网址：www.keyisunshine.com



检验报告

客户信息

客户名称: 西安曲江康桥学校
客户地址: —
联系电话: —

样品信息

样品名称: 直饮水
样品数量: 500mL
规格型号: —
采样日期: 2023 年 11 月 10 日
采样地点: 西安曲江康桥学校第一宿舍楼 2F 西侧
茶水间饮 122 饮水机

样品编号: SZ2023110149
样品状态: 无色、透明、无沉淀
样品容器: 无菌袋, 包装完好
原编号/批号: —
到样日期: 2023 年 11 月 10 日

测试信息

测试类别: 委托检验
测试日期: 2023 年 11 月 10 日~2023 年 11 月 16 日
限值依据: 《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》

采样人: 梁嘉豪 金怀仁

检验结论

经检验, 该样品所检项目符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》标准要求。

报告批准

批准人: 范阳璇 审核人: 王利 编制人: 高晓玲
批准日期: 2023年11月17日

检验检测专用章
6104010094779

备注

以上样品及信息由客户提供及确认, 本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。



结果列表

序号	测试指标	测试方法	单位	限值要求	测试结果	单项判定
1	细菌总数	GB/T 5750.12-2023(4.1)	CFU/mL	≤20	未检出	符合
2	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023(5.1)	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合

指标, 方法, 设备列表

序号	测试指标	测试方法	设备信息	单位	检出限
1	细菌总数	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标(4.1)	生化培养箱	CFU/mL	/
2	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标(5.1)	生化培养箱	MPN/100mL	/

以下空白

